

**Государственное унитарное предприятие города Москвы  
«Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» ГУП «НИИМосстрой»  
Испытательно-исследовательский Центр строительных материалов, изделий и конструкций**

Аттестат аккредитации №RUMCC.AJ.199  
действителен до 11.05.14г  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 СЛ27  
действителен до 14.10.15г.  
Адрес: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, дом 8



**ПРОТОКОЛ № 485 от «10» октября 2013 г.**

Результаты испытаний партии кирпича керамического полнотелого ручной формовки Barok 83, Heuylen Bricks (Бельгия) по показателям: пределу прочности при сжатии и при изгибе. Основание для проведения испытаний - договор №650/28/00/13 от 09.09.13г.

Заявитель: **Некоммерческая организация «Ассоциация независимых продавцов строительной керамики»**, 105120, г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д.9, кор.5

Вх. №	Наименование изделий	Предел прочности, МПа			
		при сжатии		при изгибе	
		частн.	средн.	частн.	средн.
170	Кирпич керамический полнотелый ручной формовки Barok 83, Heuylen Bricks (Бельгия)	6,1 5,8 11,4 11,5 8,4	8,6	2,9 3,0 3,6 3,9 4,1	3,5
Требования ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»		для М 75			
		Не менее 7,5		Не нормируется	

Место проведения испытаний - Испытательно-исследовательский центр СМИиК ГУП «НИИМосстрой», 111524, г. Москва, ул. Плеханова, 9  
Сроки проведения испытаний – 13.09.2013г ÷ 19.09.2013г

Испытания кирпича керамического полнотелого ручной формовки проводились по ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»

Используемое оборудование: машина испытательная типа ИМЧ-30 (свидетельство о поверке №095-1/30, действительно до 12.03.2014г), пресс типа ПГ-100 (свидетельство о поверке №651-1/30, действительно до 16.09.2014г)

Примечание: результаты распространяются только на представленные образцы. Частичное перепечатывание протокола без разрешения Испытательно-исследовательского Центра строительных материалов, изделий и конструкций не допускается.

Руководитель Испытательно-исследовательского Центра СМИиК

*Бойко А.А.* Бойко А.А.

Зав. сектором

*Смыслова Г.Ю.* Смыслова Г.Ю.